

REF: Licitación Pública N°07/2026 - OBRA: OBRA: "NUEVO NATATORIO OLÍMPICO, NEUQUÉN CAPITAL. PROVINCIA DEL NEUQUÉN. PLAN "NEUQUÉN VIVE".

CIRCULAR CON CONSULTA N° 04

Por medio de la presente, en el marco de las facultades asignadas mediante la Resolución RESFC-2026-360-E-NEU-UPEFE del Presidente de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), se emite la presente circular y se procede a dar respuestas a las solicitudes realizadas:

- **Consulta N° 3:**

"Por medio de la presente, solicitamos a ustedes la documentación gráfica en extensión AutoCAD y la planilla de cómputo y presupuesto en formato Excel de la obra de referencia"

- **Respuesta N° 3:**

Se informa que se ha incorporado la documentación gráfica en formato DWG y el cómputo en formato EXCEL en el link publicado en la CIRCULAR SIN CONSULTA N° 03 – Documentación Licitatoria.

- **Consulta N° 4:**

"En relación con la obra de referencia solicitamos, si es posible, la provisión de los planos en formato DWG, ya que en la documentación publicada únicamente se encuentran disponibles en dicho formato los correspondientes a la especialidad de Arquitectura.

Asimismo, advertimos que los planos IC 01-04 (Sistema de Detección) y también los IC 09-11(Sistema de Evacuación) se encuentran sin contenido; los archivos publicados poseen un tamaño de 0 KB. Solicitamos, por favor, su revisión y la carga de la documentación.

Por último, agradecemos nos indiquen bajo qué ítem de la planilla de cotización debe considerarse el equipo de bombeo para el sistema de protección contra incendio."

- **Respuesta N° 4:**

Se informa que se ha incorporado la documentación gráfica en formato DWG en el link publicado en la CIRCULAR SIN CONSULTA N° 03 – Documentación Licitatoria.

Los planos contra incendio han sido cargados nuevamente a la carpeta correspondiente.

En cuanto al equipo de bombeo. Se incorpora al cómputo y presupuesto el ítem 11.5.22. "Equipo de Presurización". Cargado y actualizado en Link de descarga de documentación licitatoria.

En cuanto a las Especificaciones Técnicas Particulares, para el ítem 11.5.22 "Equipo de Presurización", deberá decir:

11.5.22 Equipo de Presurización

Bombas de Incendios (principal y reserva) centrífugo horizontal del tipo back pull-out (motor eléctrico) características principales; Q= 1000 lpm (60 m³/h); P= 6 bar (60 m.c.a); potencia estimada 20 Hp (15 Kw) según fabricante seleccionado.

Bomba Compensadora de presión (jockey) centrífuga vertical (eléctrica), características principales; Q= 33 lpm (2 m³/h); P= 7 bar (70 m.c.a); potencia estimada 1,5 Hp (1,1 Kw) según fabricante seleccionado.

Colector de aspiración bombas

- El colector de aspiración de las bombas será de 150mm (6") de diámetro, la distancia de la conexión entre el colector y la aspiración de las bombas no podrá ser inferior a 1,5 metro.
- Se instalará una llave de corte (del tipo exclusiva), a la entrada de cada bomba. (NO se permite instalar válvulas mariposa)
- Se instalará una junta de expansión (anti-vibratoria)
- Se utilizarán reducciones del tipo excéntricas.

Colector impulsión bombas

- Cada bomba de incendio contará con válvula de retención.
- Se instalará una llave de corte del tipo mariposa (tipo wafer de cierre lento con reductor, volante e indicador de posición), a la salida de cada bomba.
- El colector de impulsión estará conectado a un circuito de pruebas conformado por una línea de retorno al tanque de reserva con un diámetro de 50 mm.
- Se dotará al sistema de un pulmón de amortiguamiento (60 lts.) con válvula de cierre, conectado al colector de impulsión.
- Las tres bombas tendrán su propia línea de control de presiones, mediante presóstatos, instalados sobre el colector de impulsión. Cada instrumento tendrá una correspondiente llave esférica de corte.
- Se instalará un manómetro con su correspondiente llave de corte, junto a los presóstatos de cada bomba.
- El colector de impulsión de las bombas será de diámetro 150mm (6").
- Se instalará una válvula de cierre del tipo mariposa (tipo wafer de cierre lento con reductor, volante e indicador de posición), en la tubería troncal al inicio del colector para el sistema de bocas de incendio.
- Se instalará una válvula de cierre del tipo mariposa (tipo wafer de cierre lento con reductor, volante e indicador de posición) en la línea de prueba.

-
- Se utilizarán reducciones concéntricas a la salida de las bombas en caso de ser necesario.



Provincia del Neuquén
2026 - 20° aniversario de la reforma de la Constitución de la Provincia del Neuquén

Hoja Adicional de Firmas

Número: IF-2026-03174676-NEU-ADM#UPEFE

NEUQUEN, NEUQUEN
Lunes 21 de Septiembre de 2026

Referencia: CIRCULAR CON CONSULTA N° 04

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=MINISTERIO DE ECONOMIA PRODUCCION E INDUSTRIA, NEUQUEN,
ou=SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y MODERNIZACION, serialNumber=CUIT 30710405871
Date: 2026.09.21 10:07:42 -03'00'

Pablo Martin Bruna Funes
Director General
UPEFE-Dirección Provincial Administrativa, Contable y Financiera
Unidad Provincial de Enlace de Proyectos con Financiamiento Externo
(UPEFE)

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=MINISTERIO DE
ECONOMIA PRODUCCION E INDUSTRIA, NEUQUEN,
ou=SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y
MODERNIZACION, serialNumber=CUIT 30710405871
Date: 2026.09.21 10:07:42 -03'00'